



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Закрытое акционерное общество «БЕЛИНТЕГРА» (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

место нахождения: ул. Михася Лынькова, дом 63, помещение 31, 220124, г. Минск, Республика Беларусь,

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100130911

телефон +375 17 368 85 02, **адрес электронной почты (e-mail):** info@belintegra.by

в лице директора Королькова Юрия Александровича

заявляет, что светильники серии ЛПП 22 и НПП 22 модели согласно Приложению 1 на 1 (одном) листе к декларации о соответствии

изготовитель: Закрытое акционерное общество «БЕЛИНТЕГРА» (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

место нахождения: ул. Михася Лынькова, дом 63, помещение 31, 220124, г. Минск, Республика Беларусь

ТУ ВУ 100130911.039-2022 «Светильники серий ЛПП и НПП»

код ТН ВЭД ЕАЭС 9405 19 003 9

серийный выпуск

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании:

протоколов испытаний №№ 13507, 13508 от 21.11.2022; № 13222 от 07.06.2022; № 13510 от 29.11.2022, выданных испытательным центром государственного научного учреждения «Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романова», Республика Беларусь;

Технического заключения по безопасности материалов от 08.09.2023, составленного закрытым акционерным обществом «БЕЛИНТЕГРА»;

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация:

Срок службы светильников - 5 лет. Условия хранения: сухое помещение с температурой от - 5°C до + 40°C. Назначение, правила эксплуатации и меры безопасности указаны в эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.09.2028 включительно.


М.П. 

Корольков Юрий Александрович

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР037 003.02 10084
19.09.2023



**Приложение № 1
к декларации о соответствии на светильники
серии ЛПП 22 и НПП 22**

Лист 1

Листов 1

Условные обозначения светильников серии ЛПП и НПП

Светильники серии ЛПП 22 и НПП 22
модель ХПП 22- М – КРС (xxx) А, где
Х- буква, обозначающая тип светильника (Л- светильник с люминесцентными лампами; Н - светильник с патроном Е14/Е27)
М – цифра, означающая мощность и количество ламп в Вт;
К – цифра, означающая класс защиты от поражения электрическим током и тип ПРА (1- I класс защиты, 220В ЭПРА, 2- II класс защиты, 220В ЭПРА , 3- I класс защиты, 220В ПРА, 4- II класс защиты, 220В ЭПРА)
Р – цифра, степень защиты оболочками (1- I класс защиты; IP23; 2- I класс защиты; IP65; 3- I класс защиты; IP66; 4- II класс защиты; IP23; 5- II класс защиты; IP65; 6- II класс защиты; IP66;)
С - цифра, означающая тип корпуса (1- Tondo; 2- Ovale, 3- Panorama, 4- Kavdro; 5- Disk; 6- Elektron 1; 7- Elektron 2);
А (может отсутствовать)- буква, указывающая на комплектацию светильника блоком организации аварийного освещения.


М.П.

Корольков Юрий Александрович

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № BY/112 11.01. TP004 003.02 10083
19.09.2023

Приложение № 2
к декларации о соответствии на светильники
серии ЛПП 22 и НПП 22

Лист 1

Листов 1

ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».
ГОСТ ИЕС 60598-2-1-2011 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения».
ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Дополнительные требования. Светильники для аварийного освещения».
ГОСТ ИЕС 62493-2014 «Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей».
ГОСТ ИЕС 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)».
ГОСТ ИЕС 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий».
ГОСТ ИЕС 61547-2013 «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»;
ГОСТ CISPR 15-2014 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования»;


м.п.

Корольков Юрий Александрович

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 003.02 10083
19.09.2023